



UWAGA :

1. Kable logiczne sieci strukturalnej układać w kanałach kablowych PVC, dwudzielnym, na tynku.
2. Koryta kablowe w głównych ciągach pod sufitem układać na całej długości pomieszczeń (do końca ściany). Koryta kablowe w pionach układać w narożnikach ścian.
3. W pionach i poziomach ciągów kablowych stosować koryta kablowe o przekroju dostosowanym do ilości układanych kabli.
4. Gniazda Punktów Logicznych PEL mocować na tynku, na wysokości ok. 30 cm od poziomu posadzki.

Zespół Usług Technicznych "PROBUD"

ul. Warszawska 53, 58-307 Wałbrzych

Projektant:	inż. Mieczysław Ruszała	NBGP.V 7342/3/87/98		Data: 02.2010
Asystent:				Stadium: PBW
Temat:	Rozbudowa sieci teleinformatycznych w budynku Urzędu Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3			Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica			Nr rys.: K-2
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC – INSTALACJE LOGICZNE SIECI KOMPUTEROWEJ			