część adaptowana
budynek ZKO

część dobudowywana

część adaptowana
budynek ZDS

ZASILENIE NAGRZEWNICY WODNEJ
POD STROPEM Dn25 STAL
PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH ROZDZIELACZY W KOTŁOWNI

ISTNIEJĄCA INSTALACJA PROWADZONA
POD POSADZKĄ Dn51

stal dn25

5. korytarz ist.

11/450/580

7. pom. gospodarcze

10203

22/450/800

20°C 300W

10204

4. pom. pomocnicze

10206 360W 20°C

10205

wc istn.

1620W 20°C stal dn25

3. przedsionek

400W

istn.

istn. magazyn oleju opałowego

10207

210W 8°C

10202

warsztat istn.

2960W 15°C

2. wydawalnia

22/450/800

EI60

okno wydawcze

rolata

105
120

11/600/400

Dn51

- 0.24

22/450/700

istn.

Ø100 istn.

ISTNIEJĄCA INSTALACJA PROWADZONA
POD POSADZKĄ Dn51

punkt włączenia
do inst. c.o.

punkt włączenia
do inst. c.o.

Dn25 PP PN20

Dn16 PP PN20

GK-150/45/30D

1247W

kanał szer=30 cm, głęb=50 cm

- 0.24

VK22/300
L=480

nowy grzejnik
do przeniesienia

1. sala jadalni

13460W
20°C

do likwidacji

- 0.24= 121,15 m n.p.m.

Dn20 PP PN20

- 0.26

wycieraczka stalowa

180
290

kanał szer=30 cm, głęb=50 cm

wyjście ewakuacyjne

grzejniki istniejące

90+60
200 EI30

10

ist.

± 0.00 = 121,39 m n.p.m.

trasę przewodów skorygować
tak aby uniknąć kolizji z pochyłnią

30116

istn. sala lekcyjna

30111

istn. sala lekcyjna

PRACOWNIA ARCHITEKTURY GŁOWACKI
Tomasz Głowacki
Kraszewskiego 12/9 50-229 Wrocław Poland
nip: 8951041712
+48 71 72 90 636
pracownia@paglowacki.pl
www.paglowacki.pl

Nr projektu: 08/04

OBIEKT, ADRES: BUDOWA JADALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
Ul KOLEJOWA 4, 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI,
dz.nr. 255/23, gmina CZERNICA, obręb KAMIENIEC WROCŁAWSKI

INWESTOR: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego
ul. Kolejowa 4, 55-002 Kamieniec Wrocławski

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Skład zespołu projektowego:	Nr ewidenc. upraw.	Podpis:	Data:
projektant: dr inż. Maciej Besler	Nr upr. 476/01/DUW		listopad 2008
			listopad 2008
sprawdzający: mgr inż. Mariusz Skorupa	Nr upr. 115/01/DUW		listopad 2008

Branża: IS

Skala: 1:100

Tytuł rys.
Rzut parteru - instalacja c.o.

Nr rys. IS/02