



Czernica, dnia 10.09.2012 r.

GKil.271.12.2012.KM

Do Wykonawców,  
którzy pobrali SIWZ

**WYJAŚNIENIA nr 1 DO SIWZ**

dotyczy: przetarg nieograniczony pn. Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, tłoczną ścieków, rurociągiem tłocznym i wewnętrzną, energetyczną linią zasilającą tłocznię ścieków dla budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego i szkoły przy ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego we wsi Czernica (gmina Czernica).

Zamawiający – Gmina Czernica, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów SIWZ:

**Pytanie:**

Czy zamawiający przewiduje możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równorzędne rozwiązanie technologiczne tłoczni/przepompowni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu VORTEX zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, ze względu na różnice w konstrukcji uniemożliwiające zamontowanie proponowanego obiektu, nie przewiduje możliwości zamiany obiektu tłoczni opisanej w specyfikacji na obiekt, o którym mowa w powyższym pytaniu.

Z up. WÓJTA  
 KIEROWNIK REZERWU GOSPODARKI  
 KOMUNALNEJ I WYDZIAŁU  
 mgr inż. arch. Piotr Golus

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządziła:

Katarzyna Michalak, tel. 71 381 39 26