



Czernica, dnia 09.04.2013r.

GKil.271.2.3.2013.KM

**Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ**

**dotyczy: Budowa oświetlenia drogowego ulicy Jemiołowej i Jelczańskiej w Wojnowicach, gmina Czernica**

**Zamawiający** - Gmina Czernica, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy "Prawo zamówień publicznych" (tj.: Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów SIWZ:

1. W specyfikacji Zamawiający podaje długość linii kablowej 2057 mb a w kosztorysie podana jest długość 1797 mb. Proszę o podanie prawidłowej długości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Należy przyjąć długość całkowitą kabla 2057 mb. Składa się na nią oprócz kabla układanego w rowie kablowym (1797mb) także kabel wciągany w rury osłonowe oraz zapasy jakie należy przyjąć w trakcie układania linii kablowej i montażu latarni.

2. Czy Zamawiający posiada dokumentację wykonawczą lub inną bardziej czytelną dokumentację projektową?

Odpowiedź:

Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zamawiający nie posiada dodatkowej dokumentacji projektowej.

3. Czy Zamawiający wykonał i posiada zatwierdzony Tymczasowy Projekt Organizacji Ruchu?

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 3.3 SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy także:

- oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg,
- wykonanie projektu oznakowania zastępczego i zabezpieczenia robót w obrębie pasa drogowego.

4. Czy Zamawiający ma informacje dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego? Czy będą takie opłaty pobierane?

Odpowiedź:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego nie będą pobierane.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę producenta opraw i słupów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyrobów innych producentów niż wskazano w szczegółowej specyfikacji technicznej (równoważnych). Pod warunkiem jednak zachowania przez nie wymogów oraz parametrów jakościowych i technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku opraw, oprócz ich dokumentacji technicznej, należy dołączyć obliczenia fotometryczne wraz z plikami obliczeniowymi.

Każdy wyrób będzie rozpatrywany osobno.

**WÓJ T**  
  
 mgr Sierżant Dębski

Sporządziła: Katarzyna Michalak, tel. 71 381 39 26, e-mail: [k.michalak@czernica.pl](mailto:k.michalak@czernica.pl)