

	1	2	3	4	5	6	7	8			
A	SKALA 1:10					o z n.			Wyszczególnienie	szt.	A
	WNEȚRZE					QG			SKRZYNKI POMP szafka z poliestru z drzwiami pełnymi, IP65 500x400x200 z płytą montażową FL213B montowana na konstrukcji	kpl	
B	x1					38-45F1			Rozłącznik 3-biegunowy, 40A	1/kpl	B
	x2								Wyłącznik nadprądowy charak.C,6A	8/kpl	
C											C
D											D
E											E
F	UWAGI :  1.Połączenia wykonać wg schematów rozwiniętych i listew zaciskowych										F
Data		06.2013	podpis		EKOMPROJEKT Sp.z o.o. Pracownia Projektowa ul.Powstańców Śl.114 53-333 Wrocław	Obiekt: CENTRALNY WĘZEŁ PRZESYŁU ŚCIEKÓW Z GMINY CZERNICA W KAMIĘNCU WROCŁAWSKIM DO KANALIZACJI M. WROCŁAWIA	SKRZYNKI LOKALNE SK4,SK24	ROZMIESZCZENIE			
Oprac.		inż.K.Woyczyńska						Nr rys.		Strona 1	
Proj.		inż.A.Seredyn						E6.31		z 1 Str.	
	1	2	3	4	5	6	7	8			