

Zasilanie z kotła
gazowego DN50

Rozdzielacz zasilania
instalacji grzewczej.

Podłączenie pod
odwodnienie tech. kotłowni.

Rura do naczynia przeponowego do przepięcie
w nowe miejsce - przesunięcie 40cm w kierunku
naczynia.

Podłączyć pod naczynie
wzbiorcze przeponowe.

Powrót do kotła
gazowego DN50.

Do rozdzielacza powrotu
instalacji grzewczej.

LEGENDA:

1. Ciepłomierz Kamstrup Multical 602 z przetwornikiem
Ultraflow 54 typ DN25 $q_p=3,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $L=260\text{mm}$.
2. Czujnik temperatury Pt500 - 2szt.

EKO—PROJEKT PAWEŁ WIŚNIEWSKI 54-608 Wrocław, ul. L.Tyrmanda 7 / 5, tel.502 205 773			
nazwa i adres obiektu:	URZĄD GMINY W CZERNICY ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica		
branża:	projektant:	nr uprawnień:	podpis:
sanitarna	mgr inż. Paweł Wiśniewski	79/DOŚ/05	
tytuł rysunku:	SZCZEGÓŁ MONTAŻU UKŁADU POMIAROWEGO.		
data opracowania: KWIECIEŃ 2015r.	stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	skala: 1:100	Nr rys.: 2