



Podłączenie pod zasilanie  
kotła gazowego.

Podłączenie pod zawór  
bezpieczeństwa.



Podłączenie pod powrót  
z kotła gazowego.



Podłączenie pod powrót  
rozdzielacza

## LEGENDA:

1. Ciepłomierz Kamstrup Multical 602 z przetwornikiem  
Ultraflow 54 typ G2B  $q_p=10 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $L=300\text{mm}$ .
2. Czujnik temperatury Pt500 - 2szt.

EKO—PROJEKT PAWEŁ WIŚNIEWSKI 54–608 Wrocław, ul. L.Tyrmanda 7 / 5, tel.502 205 773			
nazwa i adres obiektu:	BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ, UL. WROCŁAWSKA DZ. NR 505, AM-2 OBRĘB CHRZĄSTAWA WIELKA, GMINA CZERNICA.		
branża:	projektant:	nr uprawnień:	podpis:
sanitarna	mgr inż. Paweł Wiśniewski	79/DOŚ/05	
tytuł rysunku:	SZCZEGÓŁ MONTAŻU UKŁADU POMIAROWEGO.		
data opracowania: KWIECIEŃ 2015r.	stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	skala: 1:100	Nr rys.: 2