



UWAGA:

- Posadzka w komorze wypływowej z 0,5% spadkiem do studzienki pompy [11]
- Poziomy odcinek rurociągu odpowietrzającego [14] ułożyć ze spadkiem 0,5% do komory
- Rurociągi mocować do ścian obejmami z kołkami rozporowymi
- Otwieranie kolektory pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych należy zastosować beton K1. >45 i wodoczystość W8
Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów (CH₄, H₂S, CO, CO₂, 4<pH<8
Kręgi łączone na kleje żywiczne

Wszystkie przejścia szczelne uszczelnione wykonane w trakcie montażu
w nawiązaniu do rzeczywistych rzędnych

Zbiornik tłoczni ścieków wraz z pełnym wyposażeniem technologicznym
i sterowaniem będą objęte zamówieniem u dostawcy jako kompletna
całość. Powyższa specyfikacja służy tylko ułatwieniu kompletacji dostawy

LP	Wyszczególnienie	Szkic	Uwagi
1	Zbiornik m. stalowy z separatorami tłoczni ścieków AWALIFT 74/2	1	
2	Pompa wrotowa Strala ST 65/80-180 1,5 kW	2	
3	Zewnętrzna osłona dla rozdzielni sterowniczej (dostarczana z tłocznią)	1	
4	Wiel. kanałizacji gravitacyjnej z rur PCV DN200	1	
5	Przejście szczelne rurociągu gravitacyjnego DN200	1	
6	Wylot rurociągu tłoczniowego Ø110mm	1	
7	Przejście szczelne rurociągu tłoczniowego DN110	1	
8	Wentylacja tłoczni z rur PVC kłojone DN80 z końcówką wylotową	1	
9	Wentylacja komory z rur PVC DN180 z końcówką nadłotową	1	
10	Przejście szczelne ocynki kabla DN100	1	
11	Pompa do odwodnień DP40 w studzience ø400mm	1	
12	Przewód tłoczny PE ø40 pompy DP40 z zaworem zwrotnym i odpowietrzającym DN80*	1	
13	Pokrywa wiesz 800x800 typ COWL z wylotową 180mm, z zamkiem	1	
14	Drabina ze stali k.o. COROL typ.CDR H=3,6 m z wysuwemą poręczą	1	
15	Łącznik kolektorowy dla rur PE DN100/110	1	

Sucha przepompownia ścieków
z tłocznią AWALIFT typ 74/2
Wojnowice. Pompownia P1

Skala 1:50

Rysunek nr 4/1

BIURO PROJEKTOWE KANWOD S.C.Warszawa Andrzej Wardecki, Jacek Wardecki Młkowskie, ul. Długa 4a, 55-258 JEJCZ-LASKOWICE							
Projektant	dr inż. Andrzej Wardecki	Nr. tel. 504 288 884		Szkic	Projekt wykonawczy		
Wykonawca	dr inż. Andrzej Wardecki	Nr. tel. 504 288 884					
Podpisano	Inwestor	GMINA JEJCZ-LASKOWICE 25-080 Cieszanów, ul. 500-lecia, 3		Nr rysunku	4/1		
	1.00	Opis	SIĘC KANALIZACJI SANITARNIEJ I KANALIZACJI WODOWEJ NA TERENIE GMINY JEJCZ-LASKOWICE				
		Nazwa rysunku	POMPOWNA ŚCIEKÓW P1			Data	22.07.2020 r.