

Ratowice, dnia 12.08.2014 r.

ZGK.7037/125/578/14

PRZEKAZUJE DO REALIZACJI	
1. KIEROWNIK REFERATU	p. P. Gdus
2. PRACOWNIK ODPORWIEDZIALNY	
3. INNY	

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica**URZĄD GMINY
CZERNICA**
Wpl. 28. 08. 2014
Nr 04801.2014.**Zapewnienie dostawy wody oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej**

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 06.08.2014 r. w sprawie wydania zapewnienia dostawy wody i warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dla budynku szatni i świetlicy na dz. nr **207/4** obręb **Chrzastawa Mała** ZGK Czernica informuje, że zapewnia dostawę wody na cele bytowo-gospodarcze oraz określa następujące warunki przyłączenia w/w obiektu do sieci wodociągowej:

1. Miejsce wpięcia do istniejącego wodociągu PVC w dz. nr 207/4 zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1).
2. Wpięcia dokonać poprzez montaż trójnika kołnierзовego wraz z pełnym węzłem zasuwy (3xF5).
3. Zaprojektować odcinek sieci wodociągowej Dz110 (dz. nr 207/4 obręb Chrzastawa Mała). Kształtki i armaturę na sieci zaprojektować jako kołnierзовe.
4. Węzły hydrantowe: hydrant żeliwny z wrzecionem ze stali nierdzewnej; kształtki kołnierзовe, oś zasuwy w odległości min. 0,5m od skraju hydrantu.
5. Ciśnienie w gminnej sieci wodociągowej wynosi 0,05 - 0,4 MPa.
6. Przyłączy do projektowanej sieci włączyć poprzez nawiertkę samonawiercającą do rur PE/PVC (obejma skręcana na śruby ze stali nierdzewnej), z przedłużeniem trzpienia w obudowie do gł. 0,5m p.p.t. i skrzynki ulicznej, zabezpieczonej przed osiadaniami i przesunięciami.
7. Na przyłączy zaprojektować zasuwę.
8. Wodomierz główny w budynku projektować na konsoli wodomierzowej i lokalizować zgodnie z normą PN -B -10720. Za zaworem głównym przewidzieć zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
9. Zaleca się stosowanie rur PEHD/PVC PN10 oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.
10. Należy wykonać projekt sieci i przyłącza, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i uzyskać wymagane uzgodnienia, w tym ZGK Czernica oraz decyzję pozwolenia na budowę sieci.
11. Pracownik ZGK Czernica w trakcie dokonywania odbioru przyłącza nawierca sieć za pomocą nawiertki oraz montuje wodomierz główny.
12. Bezumowne pobieranie wody jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami).

Niniejsze zapewnienie dostawy wody i warunki przyłączenia ważne są przez 2 lata od dnia wydania.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czernica
mgr inż. Adam Drzazga

ZGK.7038/76/578/14

PRZEKAZUJE DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU *p.p. Caws*
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY
3. DO WIADOMOŚCI

Ratowice, dnia 12.08.2014 r.

**URZĄD GMINY
CZERNICA**

Wpł. 28. 08. 2014

Nr 04801.2014

**Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica**

Zapewnienie odbioru ścieków i warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek inwestora z dnia 06.08.2014 r. o wydanie zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych i warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku szatni i świetlicy na dz. nr 207/4 obręb **Chrzastawa Mała**, ZGK Czernica informuje, że zapewnia odbiór ścieków sanitarnych z w/w obiektu oraz określa następujące warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce włączenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø200 (wg oddzielnego opracowania zgodnie z decyzją nr 1676/2008 z dnia 16.0.2008 r.), w dz. nr 207/4, zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1).
2. Włączenia do kanału grawitacyjnego dokonać poprzez dolot do kinety studni rewizyjnej.
3. Na przyłączy zaprojektować studnie rewizyjne (min. Dn400).
4. Podłączenie budynku do kanalizacji należy zaprojektować jako grawitacyjne z normowym spadkiem.
5. Zaleca się stosowanie rur zgodnych z materiałem sieci, o odpowiedniej sztywności obwodowej SN.
6. Lokalizowanie przyborów kanalizacyjnych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych.
7. Wentylację główną kanalizacji w budynku wyprowadzić ponad dach w typowej rurze wywiewnej.
8. Należy wykonać projekt przyłącza, zgodnie z wymogami prawa budowlanego na zaktualizowanym podkładzie geodezyjnym, i przedłożyć w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w ZGK Czernica.
9. Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy przyłącza i ustalić z ZGK Czernica (odpowiednim wnioskiem), termin rozpoczęcia prac oraz termin włączenia do sieci z jednoczesnym odczytem stanu wodomierza.
10. Wykonane przyłącze należy zainwentaryzować geodezyjnie (szkic geodezyjny lub mapa powykonawcza) – niezbędny do odbioru przyłącza.
11. *Bezumowne odprowadzanie ścieków jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747)*

Niniejsze zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych i warunki przyłączenia ważne są przez 2 lata od dnia wydania.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czernica
mgr inż. Adam Drzazga

~~2GV. 7037/125/578/14~~
~~2GV. 7038/76/578/14~~

mgr inż. Adam Drzazga

KS p200 2 podnie 2 dec.
nr 1676/2008 2 dn 16 07

SCHE WPIĘCIA DO WIAŁO PVC
k_otn. + 3 x Z

Tok postępowania przy wykonywaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

1. Złożenie wniosku do ZGK Czernica o uzgodnienie projektu przyłączy.
2. Uzgodnienie projektu we wszystkich właściwych instytucjach m.in. ZUDP oraz z właścicielami gruntów przez które przebiegają przyłącza.
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę budynku wraz z przyłączami lub zgłoszenie przystąpienia do robót polegających na budowie przyłączy w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.
4. Zawiadomienie ZGK Czernica o terminie wykonania przyłączy.
5. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (dotyczy **drogi publicznej**).
6. Po wykonaniu przyłączy uzyskanie protokołu odbioru **drogi gminnej** - jeśli dotyczy.
7. Złożenie wniosku o odbiór przyłączy.
8. Zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

Należy wytyczyć trasę przyłączy oraz wykonać je zgodnie z projektem oraz wszystkimi uzgodnieniami.

Wykonane przyłącza należy zgłosić uprawnionemu geodecie do inwentaryzacji geodezyjnej (szkic powykonawczy lub mapa powykonawcza).

W ustalonym terminie pracownik ZGK Czernica dokonuje odbioru przyłączy. Odbiór przyłączy jest bezpłatny.

W trakcie odbioru pracownik ZGK Czernica montuje i plombuje wodomierz, nawierca sieć wodociągową, ewentualnie dokonuje odczytu stanu wodomierza – w przypadku wykonania jedynie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obioru powinno być odkryte (niezasypane).

Dotychczasowy bezodpływowy zbiornik na ścieki należy opróżnić i zaślepić.

Odbiory przyłączy odbywają się od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 13.00.

ZGK Czernica Tel. 71 3180173

Wnioski dostępne na stronie www.zgkczernica.pl oraz w biurze ZGK Czernica.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czernica
mgr inż. Adam Drzazga