


# RZUT PARTERU

| N.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | OZN. WARSTW POS. | SUFITU/WYS. | POWIERZCHNIA [m2] |
|---|---|---|---|---|
| | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | | | |
| 0.02 | ŚWIETLICA | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/3,31-7,25 | 73,72 |
| 0.03 | ZAPLECZE | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/2,75 | 6,68 |
| 0.05 | TOLAETA DAMSKA | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/2,75 | 2,79 |
| 0.06 | TOLAETA MĘSKA | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/2,75 | 6,51 |
| 0.08 | POKÓJ SĘDZIEGO | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/2,75 | 6,68 |
| 0.09 | SZATNIA | G1/PŁYTKI GRES. | STROP/3,02 | 15,45 |
| 0.10 | NATRYSK | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/2,65 | 4,76 |
| 0.11 | UMYWALNIA | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/2,65 | 4,10 |
| 0.12 | TOLAETA | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/2,65 | 4,61 |
| 0.13 | SZATNIA | G1/PŁYTKI GRES. | STROP/3,02 | 15,45 |
| 0.14 | TOALETA | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/2,65 | 4,61 |
| 0.15 | UMYWALNIA | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/2,65 | 4,10 |
| 0.16 | NATRYSK | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/2,65 | 4,76 |
| 0.17 | POM. MAGAZYNOWE | G1/PŁYTKI GRES. | STROP/3,02 | 7,84 |
| | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – PARTER | | | **162,06** |
| | POWIERZCHNIA USŁUGOWA | | | |
| 0.04 | KOTŁOWNIA | G1/PŁYTKI GRES. | STROP/3,02 | 3,89 |
| | POWIERZCHNIA USŁUGOWA – PARTER | | | **3,89** |
| | POWIERZCHNIA RUCHU | | | |
| 0.01 | HOL | G1/PŁYTKI GRES. | SUFIT GK/6,54-7,49 | 23,19 |
| 0.07 | KOMUNIKACJA | G1/PŁYTKI GRES. | STROP/3,02 | 5,27 |
| | POWIERZCHNIA RUCHU – PARTER | | | **28,46** |
| | **POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO – PARTER** | | | **194,41** |

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| ±0,00 = 120,28 m.n.p.m. | POZIOM BUDYNKU W STOSUNKU DO POZIOMU TERENU |
| | WEJŚCIA DO BUDYNKU |
| | PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA |
| | PROJEKTOWANA ŚCIANY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE |
| | KRATA ODPŁYWOWA |
| | ZŁĄCZKA DO WĘŻA |
| | GRZEJNIK wg inst. sanit. |
| 1% | KIERUNEK SPADKU |
| RDø120mm | RYNNA DACHOWA |
| RSø100mm | RURA SPUSTOWA |

| | | |
|---|---|---|
| SZ1 | ściana zewnętrzna | Umax=0,23W/m2K |
| tynk elewacyjny na siatce z włókna szklanego | | cm |
| styropian, lambda min 0,04W/m2K | | 15 cm |
| bloczki wapienno piaskowe | | 24 cm |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| SZ2 | ściana zewnętrzna | Umax=0,23W/m2K |
| blacha na płycie OSB | | 2 cm |
| styropian, lambda min 0,04W/m2K | | 15 cm |
| bloczki wapienno piaskowe | | 24 cm |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| SW1 | ściana wewnętrzna konstrukcyjna | |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| bloczki wapiennopiaskowe | | 24cm |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| SW2 | ściana wewnętrzna | Umax=0,28W/m2K |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| wełna mineralna | | 12cm |
| bloczki wapiennopiaskowe | | 24cm |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| SW3 | ściana wewnętrzna | Umax=0,29W/m2K |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| wełna mineralna | | 12cm |
| bloczki wapiennopiaskowe | | 15cm |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| SW4 | ściana wewnętrzna konstrukcyjna | |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| bloczki wapiennopiaskowe | | 18cm |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| SW5 | ściana wewnętrzna | |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| bloczki wapiennopiaskowe | | 12cm |
| tynk cement.– wap. | | – cm |
| SF1 | ściana fund. zewn. | Umax=0,23W/m2K |
| izol. przeciwodna w płynie np. DEITERMANN | | –cm |
| bloczki betonowe na zaprawie cem. | | 24cm |
| izol. przeciwodna w płynie np. DEITERMANN | | –cm |
| styropian twardy EPS 100 | | 15cm |
| zabezpieczenie – folia kubełkowa | | –cm |
| SF2 | ściana fund. wewn. | |
| izol. przeciwodna w płynie np. DEITERMANN | | –cm |
| bloczki betonowe na zaprawie cem. wap. | | 24cm |
| izol. przeciwodna w płynie np. DEITERMANN | | –cm |

**UWAGI I ZALECENIA**

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5. Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.

opracowanie wykonane zostało za pomocą licencjowanego oprogramowania AutoCad LT

| | |
|---|---|
| | iLOFT MAGDALENA SZKODA |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | UL. E. PLATER 10/1, 51-680 WROCŁAW<br>tel. kom. +48 605 747 743,<br>iloft.pp@gmail.com |
| TEMAT | BUDOWA BUDYNKU KULTURY ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ I ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM DLA TERENU SPORTOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
| LOKALIZACJA | 55-003 Chrząstawa Mała ul. Wrocławska 95<br>cz. dz. nr 207/4 AM-2, obręb Chrząstwa Mała, gmina Czernica |
| INWESTOR | Urząd Gminy Czernica<br>ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica |
| A R C H I T E K T U R A | PODPIS |
| GŁ.PROJEKTANT | mgr inż. arch. Magdalena Szkoda upr. nr Rz/A-01/11<br>uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Alicja Adamowicz upr. nr 39/2010/DSOIA<br>uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |

| INFORMACJE | NR PROJEKTU | STADIUM | SKALA: | DATA: | RAEWIZJA: | NR RYS: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1402 | P.B. | 1:100 | 09.2014 | – | **A/01** |

TEMAT RYSUNKU: **RZUT PARTERU**