

instalacja gazowa $\varnothing 25$ stal – doprowadzenie do kotła gazowego od skrzynki gazowej do wejścia do pomieszczenia 0.03 i prowadzić w ziemi na głębokości ok. 1,0m.

skrzynka gazowa, reduktor gazu wraz z głównym kurkiem gazowym i oraz gazomierzem wg Projektu Przyłącza Gazowego

Kurtyna powietrzna
DEFENDER 100 CD
Nel: 0,44W/1x230V/50Hz
M: 29 kg

UWAGA NR1
2x wentylator łazienkowy
płenim100HS $\varnothing 100$
montowany pod stropem
wspomagający wentylację
grawitacyjną – działanie
okresowe, sprzężony z
oswietleniem


2x kratka wentylacyjna
wywiewna $\varnothing 100$ montowana
nad oknem dla pom.0.08

2x kratka wentylacyjna
wywiewna $\varnothing 100$ montowana nad
oknem dla pom.0.05 i 0.06

2x kratka wentylacyjna
wywiewna $\varnothing 100$ montowana
nad oknem dla pom.0.03

2x kratka wentylacyjna
wywiewna $\varnothing 100$ montowana nad
oknem dla pom.0.03

RS2 $\varnothing 100$




NATRYSKI
h=2,65 m
H=3,02 m

NATRYSKI
h=2,65 m
H=3,02 m

TOILETA
h=2,65 m
H=3,02 m

UWYWAJNA
h=2,65 m
H=3,02 m

NATRYSKI
h=2,65 m
H=3,02 m



RZUT PARTERU

UWAGA:

- PROJ. INSTALACJI SOLARNEJ
- PROJ. INSTALACJI GAZOWEJ, PROWADZONA W ZIEMII W WIEŁOŚCI OK. 1,0m OD SKRZYNIKI GAZOWEJ DO WEJŚCIA DO BUDYNKU WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH
- WENIĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA, PROWADZONA W BUDYNKU W WIEŁOŚCI OK. 1,0m OD SKRZYNIKI GAZOWEJ DO WEJŚCIA DO BUDYNKU WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE ZA POMOCĄ TZW. LUTU TWARDEGO
- PROJ. GRZELENIA PŁYTOWY

- 1 – KOTŁOŁ GAZOWY WITODENS 100–W o mocy 23,7kW
- 2 – BUDUŁ DO WSPÓŁPRACY Z SOLAREM W ZIEMII W WIEŁOŚCI OK. 1,0m OD SKRZYNIKI GAZOWEJ DO WEJŚCIA DO BUDYNKU WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH
- 3 – WENIĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA, PROWADZONA W BUDYNKU W WIEŁOŚCI OK. 1,0m OD SKRZYNIKI GAZOWEJ DO WEJŚCIA DO BUDYNKU WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE ZA POMOCĄ TZW. LUTU TWARDEGO
- 4 – POMPA CYRKULACYJNA
- 5 – POMPA OBIEGU C.O.
- 6 – GRUPA POMPOWA KOLEKTORA SŁONECZNEGO Z NACZYNIEŁ PRZEPONOWYŁ
- 7 – SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
- 8 – ROZDZIELACZE

OZNACZENIA:

NR POMIESZCZENIA
TEMP. OBLICZENIOWA

0.02
+20°C

II OET MAGDALENA SZKODA

JEDYŃSTKA PROJEKTOWA
UL. E. PLATER 10/1, 51-680 WROCŁAW
tel. kom. +48 605 747 743,
loft.pp@gmail.com

TEMAT
BUDOWA BUDYNKU KULTURY ZE ŚWIEŁCĄ WIEŚKĄ I ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYŁ DLA TERENU SPORTEWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA
55-003 Chrzęstowa Moła ul. Wrocłowska 95
cz. dz. nr 207/4, 130 dr. AM-2, obręŁ Chrzęstowa Moła, gmina Czernica

INWESTOR
Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica

PROJEKTANT
mgr inŁ. Anna WęŁus nr upr. UANVI-7342/6/3/51

SPRAWDZĄCY
mgr inŁ. Szymon PyszcŁek nr upr. SLK/0936/POOS/05

INFORMACJE
NR PROJEKTU
SYMBOL
SKALA
DATA
P.W.
1:100
09.2014

TEMAT
RZUT - WENTYLACJA INSTALACJA GAZOWA

NR RYS.
IS/03