

Ratowice, dnia 22.08.2017 r.

DU.624.316.1.2017

KW

Wytyczne do rozbudowy sieci wodociągowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2017 r. w sprawie wydania wytycznych do rozbudowy sieci wodociągowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinny jednolokalowy na **dz. nr 222/2** w miejscowości **Wojnowice**, ZGK Czernica Sp. z o.o. określa następujące wytyczne rozbudowy sieci wodociągowej:

1. Miejsce wpięcia projektowanej sieci do istniejącego wodociągu Dz110 w dz. nr 25/1 - zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1).
2. Wpięcia dokonać poprzez wolny dolot trójnika kołnierзовego i zamontowanie zasowy (F5) odcinającej projektowany odcinek sieci
3. Zaprojektować odcinek sieci wodociągowej Dz110 w działkach nr 25/1, 406/3, 23/1, obręb Wojnowice.
4. Zaprojektować trójnik kołnierзовy w dz. nr 25/1 i w dz. nr 406/3 przy hydrancie, na końcu sieci, pod kątem jej dalszej rozbudowy. Odejście zakończyć ślepy m kołnierзем.
5. Kształtki i armaturę na sieci zaprojektować jako kołnierзовe. Na sieci należy stosować trójniki prefabrykowane.
6. Na końcu sieci przewidzieć węzeł hydrantowy. Szacunkowa ilość hydratów na projektowanej sieci wynosi 1 szt. Ilość hydratów koniecznych na sieci określa uprawniony rzeczoznawca p.poż.
7. Węzły hydrantowe: hydrant żeliwny (kolumna hydrantu, korpus górny, korpus dolny żeliwny) z wrzecionem ze stali nierdzewnej; kształtki kołnierзовe; oś zasowy w odległości min. 0,5m od skraju hydrantu.
8. Zaleca się stosowanie rur PEHD/PVC PN10 oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną.

Niniejsze wytyczne do rozbudowy sieci wodociągowej **nie stanowią zapewnienia dostawy wody i warunków przyłączenia i nie mogą stanowić podstawy wykonania projektu.**

Wydanie warunków technicznych i zapewnienia dostawy wody może nastąpić po zawarciu umowy z Gminą Czernica na rozbudowę sieci.

Wytyczne (trasa, przyjęte średnice, itp.), powstały na podstawie wstępnych założeń, które w trakcie procesu projektowego i uzyskania pozwolenia na budowę mogą ulec zmianie.

Z poważaniem

Z up. PREZESA ZARZĄDU

ZGK Czernica Sp. z o.o.


Monika Dębowicz

INSPEKTOR

ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Otrzymują:

- 1- Adresat
- 2- Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
- 3- a/a

Sprawę prowadzi:

Monika Dębowicz, Inspektor ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27

