

Zakład Gospodarki Komunalnej
Czernica Sp. z o.o.

ZGK CZERNICA

DU.624.40.3.2018

KKs

Wytyczne do koncepcji projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.03.2018 r. w sprawie wydania wytycznych do koncepcji projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 133/13, 133/15 w miejscowości Nadolice Wielkie, ZGK Czernica Sp. z o.o. określa następujące wytyczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Wpięcie do kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez dolot do kinety studni Dn1000 na istniejącym kanale grawitacyjnym Ø200, dz. nr 132/23 obręb Nadolice Wielkie, zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1).
2. Zaprojektować odcinek grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 w działkach 132/23, 133/2, 133/16, obręb Nadolice Wielkie. Na sieci projektować studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN1000 łączone na uszczelki gumowe.
3. Głębokość posadowienia projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej wynikać powinna z minimalnego dopuszczalnego przykrycia kanałów i minimalnego dopuszczalnego spadku dla projektowanych średnic.
4. Odcinki przyłączy do granic nieruchomości dla budynków na działkach 133/8, 133/13, 133/14, 133/15 włączyć poprzez trójnik lub studnię rewizyjną do projektowanego odcinka sieci grawitacyjnej.

Niniejsze wytyczne do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej nie stanowią zapewnienia odbioru ścieków i warunków przyłączenia i nie mogą stanowić podstawy wykonania projektu.

Wydanie warunków technicznych i zapewnienia odbioru ścieków może nastąpić po zawarciu umowy z Gminą Czernica na rozbudowę sieci.

Wytyczne (trasa, przyjęte średnice, itp.), powstały na podstawie wstępnych założeń, które w trakcie procesu projektowego i uzyskania pozwolenia na budowę mogą ulec zmianie.

Z poważaniem

Z up. PREZESA ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.
Aleksandra Kubiś
INSPEKTOR
ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Otrzymują:

- 1- Adresat
 - 2- Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
- Ⓟ a/a

Sprawa prowadzi:

Aleksandra Kubiś, Inspektor ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 29