



Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.22.2018.RM

Czernica, dnia 09.08.2018 r.

Wykonawcy w postępowaniu:
nr MTP-OZR.271.2.22.2018.RM

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chrzóstawa Wielka ul. Sportowa, Władawska dz. nr 282, 179, Gmina Czernica”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje, o pytaniach, jakie wpłynęły od Wykonawcy oraz o odpowiedziach, jakich udzielił Zamawiający:

Pytanie 1.

Jakie są przewidywane zapasy kabla YAKXS 4x35 przy każdym słupie?

Odpowiedź:

Po dwa metry z każdej strony.

Pytanie 2.

Jaka jest przewidywana grubość blachy słupów stalowych?

Odpowiedź:

Grubość 4mm.

Pytanie 3.

Słup stalowy ma być ocynkowany czy malowany?

Odpowiedź:

Słup stalowy ośmiokątny ocynkowany dwustronnie.

Pytanie 4.

Jaka jest przewidywana odległość pomiędzy słupami?

Odpowiedź:

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. nr 01/E oraz 02/E

Pytanie 5.

Jakie tabliczki (złącza) należy użyć do montażu kabli i przewodów we wnękach słupowych?

Odpowiedź:

Tabliczki słupowe typu TB-1.

Pytanie 6.

Jaki został przewidziany sposób „oznakowania” słupów?

Odpowiedź:

Oznakowanie szafki oświetleniowej i słupów w postaci drukowanych naklejek zabezpieczonych dodatkowo lakierem bezbarwnym.

Pytanie 7.

Czy montaż opraw oświetleniowych ma zostać dokonany bezpośrednio na wierzchołkach słupów czy na wysięgnikach, które nie zostały ujęte w opisie?

Odpowiedź:

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. nr 01/E oraz 02/E.

Pytanie 8.

Jeżeli przewidziany został montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach, to proszę o określenie:

- a) Wysokości wysięgnika.
- b) Długości ramienia wysięgnika.
- c) Kąta nachylenia wysięgnika.
- d) Wysokości zawieszenia oprawy oświetleniowej nad nawierzchnią jezdni.

Odpowiedź:

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. nr 01/E oraz 02/E. w załączeniu karta katalogowa wysięgnika.

Pytanie 9.

Czy słupy oświetleniowe mają być połączone ze sobą bednarką ocynkowaną, a jeżeli tak, to jaki został przewidziany przekrój bednarki?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w dokumentacji należy łącznie z kablem oświetleniowym układać bednarkę Fe/Zn 25x4mm łączoną z każdym słupem oświetleniowym.

Pytanie 10.

Jakie wymiary ma mieć taśma ostrzegawcza w kolorze niebieskim informująca o kablu elektroenergetycznym (grubość i szerokość)?

Odpowiedź:

Szerokość taśmy: 200 mm, grubość taśmy: 0,5 mm

Pytanie 11.

Czy posiadają Państwo schemat szafki oświetlenia ulicznego, który umożliwi sprecyzowanie jej wyceny?

Odpowiedź:

Schemat jest zawarty w dokumentacji rys.nr 03/E.

Zastępca Wójta
Andrzej Czech

