


istniejąca instalacja DN 35 stal zaciskana należy przebudować od rozdzielacza w pomieszczeniu kotłowni na DN 40, L=80,0m pompa obiegowa pozostała bez zmian

 format pracownia projektowa		PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT" 58-560 JELENIA GÓRA ul. MICKIEWICZA 20B/2 tel./fax 075/75-529-65	
Temat:	Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu infrastruktura techniczną i drogową		
Adres:	ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice dz. nr 254/2, Am 1		
Tytuł rysunku:	Rozwinięcie instalacji c.o.		
Projektant	mgr inż. Anna Wołska		
Inst. sanitarne	upr. nr 113/DOŚ/07 spec. instalacyjna		
Sprawdzający	mgr inż. Maciej Misztak		
Inst. sanitarne	upr. nr 332/DOŚ/12 spec. instalacyjna		
Data:		Branża:	Nr projektu:
26.03.2019r.		IS	1514
Nr rysunku:		Stadium:	
03/IS		PW	
Skala:			
1:50			