



GNIAZDO SIŁOWE

GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm²

INSTALACJA GNIAZD SIŁOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDY 5x4mm²

INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA

GNIAZDO POD ZMYWARKĘ EL. NA WYS. 0.4m OD POSADZKI

GNIAZDA NAD MEBLAMI KUCHENNYMI NA WYS. 1.1–1.2m OD POSADZKI

GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI

POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.2–0.3m OD POSADZKI



PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT"
58-560 JELENIA GÓRA
ul. MICKIEWICZA 20B/2
tel./fax 075/75-529-65

Temat:	Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu infrastruktura techniczna i drogową	Branża:	IE	1514
Adres:	ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice dz. nr 254/2, Am 1	Stadium:	PB zamienny	
Tytuł rysunku:	Rzut piętra- Instalacja zasilania i gniazd wtykowych	Skala:	1:100	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	Data:	30.01.2019r.	
Inst. sanitarne:	upr. nr 173/DOS/13 spec. elektryczna	Nr rysunku:	3.2/2/E	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Zawadzki			
Inst. sanitarne:	upr. nr 17/97 spec. elektryczna			