

1 Instalację piorunochronną wykonać w postaci zwodów poziomych nienaprężanych na uchwytach przy pomocy drutu Fe/Zn fi 8mm.
2 Zwody pionowe wykonać drutem Fe/Zn fi 8mm.
3 Zwody pionowe mocować za pomocą śrub naciągowych.
4 K-422 zacisk kontrolny na wys.ok.1.5m.
5 Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm połączyćw otok
6 Połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie, przy czym długość spawu powinna być równa co najmiej podwójnej szerokości taśmy
7 na kominie wykonać rozki
8 Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm połączyć z PEN w złączu
9 Przewód uziemiający Fe/Zn 30x4mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT"
58-560 JELENIA GÓRA
ul.MICKIEWICZA 20B/2
tel./fax 075/75-529-65

Temat:	Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu infrastruktura techniczną i drogową	Branża:	IE 1514
Adres:	ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice dz. nr 254/2, Am 1	Stadium:	PB zamienny
Tytuł rysunku:	Rzu dach - Instalacja odgromowat	Skala:	1:100
Projektant Inst. sanitarne	mgr inż. Krzysztof Zawadzki upr. nr 173/DOŚ/13 spec. elektryczna	Data:	30.01.2019r.
Sprawdzający Inst. sanitarne	mgr inż. Andrzej Zawadzki upr. nr 17/97 spec.elektryczna	Nr rysunku:	3.2/5/E