Profil 1

Podziałka 1:100/500


Profil 2, DN110, Rz.osi=117,55
45°
45°
0,86 m
0,86 m
8°
6°
1°
W1
W2
W3
W4
Ho=1,60
Ho=1,87
kd proj. DN1500, rz.osi=117,84
Ho=1,85
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym DN225, Hz=1,65 m
hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu DN80, Hz=1,65 m
Ho=1,68
P.p.=105,00
Rzędna istniejącego terenu
119,10
119,40
119,40
119,30
Rzędna osi proj. rurociągu
117,50
117,53
117,55
117,62
Długość odcinka
0,50
0,50
51,47
25,54
15,04
52,47
Proj. spadek rurociągu, odl.
L=93,04
i=1,2 ‰
L=147,23
Proj. średnica nominalna, mat.
Hektometr i odległości
0
25,54
33,34
40,57
93,04
1


hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu
DN80, Hz=1,53 m
W5
Ho=1,30
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym
DN225, Hz=1,50 m
119,33
119,20
117,80
117,90
95,50
51,73
1,00
98,61
147,23
99,61
i=1,9 ‰ L=99,61
88,54
40,27


2°
1°
W6
W7
W8
Ho=1,60
Ho=1,60
kd600, rz.osi=117,32
Ho=1,65
119,10
119,40
119,40
117,50
117,80
117,75
54,70
45,03
44,99
i=4,0 ‰
L=45,03
i=6,7 ‰
L=44,99
i=1,1 ‰
L=260,98
DN225
Ø3
39,88
84,90
93,90
Ø4
29,89


hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu
DN80, Hz=1,47 m
119,19
117,72
hydrant, pożarowy, nadziemny, na odgałęzieniu
DN80, Hz=1,52 m
119,16
117,64
147,90
58,38
260,98
84,59
○5
○6
32,49


90°
zasuwa kołnierzowa, DN225, Hz=1,36 m
W9
W10
Ho=1,54
Ho=1,35
119,15
118,96
117,61
117,61
12,50
1,01
13,51
i=0,5 ‰
L=13,51
i=0,0 ‰
90,87
Ø7
4,39

Profil podłużny wodociagu w1-w10

BIURO PROJEKTOWE **KANWOD** Wartalscy s.c.
Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski
ul. Smoluchowskiego 56/8, 50 -372 WROCŁAW

Projektant	dr inż. Andrzej Wartalski	Nr ewid. upr. 384/90/UW		Stadium	PW
Asystent Projektanta	mgr inż. Jerzy Wartalski				
	mgr inż. Jan Wartalski				
Podziałka 1:100/1:500	Inwestor	**URZĄD GMINY CZERNICA** **ul. Kolejowa 3** **55-003 Czernica**		Nr rysunku	4/1
	Zadanie	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Usługowej z sięgaczami w Dobrzykowicach w gminie Czernica.			
	Nazwa rysunku	**Profil podłużny wodociagu w1-w10**		Data	05.2019