

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.



DU.624.101.2.2017
KKs

Ratowice, 22.01.2018 r.

URZĄD GMINY
CZERNICA
Wpł. 02-02-2018

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU *P. Wpiewacz* 17.01.2018 r.

2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY *A BRYS*

3. DO WIADOMOŚCI

Wytyczne do koncepcji projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wydania wytycznych do koncepcji projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na **działce nr 887/13** w miejscowości **Kamieniec Wrocławski**, ZGK Czernica Sp. z o.o. określa następujące wytyczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Wpięcie projektowanej sieci do kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez dolot Ø200 do kinety studni Dn600 na istniejącym kanale grawitacyjnym Ø250, dz. nr 281 obręb Kamieniec Wrocławski, zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1)
2. Zaprojektować odcinek grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 w działkach 281, 887/11, obręb Kamieniec Wrocławski. Na sieci projektować studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN1000 łączone na uszczelki gumowe.
3. Głębokość posadowienia projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej wynikać powinna z minimalnego dopuszczalnego przykrycia kanałów i minimalnego dopuszczalnego spadku dla projektowanych średnic.
4. Odcinki przyłączy do granic nieruchomości dla budynków na działkach 887/13, 887/9 włączyć poprzez trójnik lub studnię rewizyjną do projektowanego odcinka sieci grawitacyjnej.

Z uwagi na przebieg trasy sieci po działkach będących własnością prywatną, należy uzyskać zgode właścicieli nieruchomości na budowę sieci oraz zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla Gminy Czernica po wybudowaniu sieci.

Niniejsze wytyczne do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej **nie stanowią zapewnienia odbioru ścieków i warunków przyłączenia i nie mogą stanowić podstawy wykonania projektu.**

Wydanie warunków technicznych i zapewnienia odbioru ścieków może nastąpić po zawarciu umowy z Gminą Czernica na rozbudowę sieci.

Wytyczne (trasa, przyjęte średnice, itp.), powstały na podstawie wstępnych założeń, które w trakcie procesu projektowego i uzyskania pozwolenia na budowę mogą ulec zmianie.

Z poważaniem

Z up. PREZESA ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.

Monika Dębowicz
INSPEKTOR
ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Otrzymują:

- 1- Adresat
- 2- Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
- 3- a/a

Sprawę prowadzi:

Monika Dębowicz, Inspektor ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27