



min. 200cm odcinek ściany na granicy dwóch stref pożarowych ocieplić wełną mineralną

610 odcinek ściany ocieplić wełną mineralną

okno pyranowe EI 60

min. 200cm odcinek ściany na granicy dwóch stref pożarowych ocieplić wełną mineralną

- OTWORY DO ZAMUROWANIA
- NOWE OTWORY
- GRANICA OPRACOWANIA
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO - odporność ogniowa REI 60

Wszystkie przepusty instalacyjne w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego należą wykonywać w klasie odporności ogniowej tych oddzieleń zabezpieczając je atestowanymi materiałami uszczelniającymi lub urządzeniami w systemie posiadającym aktualne dopuszczenie do stosowania

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń
P.B. arch. san.
22/12/15
 Lp. 428
 Data: 22.12.2015

nr pom.	rodzaj pom.	rodzaj posadzki	pow. użytkowa
5.	garaż II	gres	95,40m ²
6.	pom. socj.	gres	22,30m ²
rozbudowa			
1.	wiatrołap	gres	8,70m ²
2.	szatnia	gres	30,90m ²
3.	łazienka	gres	19,60m ²
4.	garaż I	gres	52,30m ²
7.	pom. gosp.	gres	5,50m ²
RAZEM			234,70m²

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Artur Martyniuk Nr upr. 543/2011
 22.12.2015
 (miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
 bez uwag
 z uwagami

PIETRUCHA - MROZIUK PROJEKT ul. Rzečna 16, 65-003 Nadolice Wielkie		INWESTOR GMINA CZERNIC UL. KOLEJOWA 3, 65-003
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY REMIZY STRAŻACKIEJ		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. KRZYSZTOF MROZIUK upr. nr 01/02/DOIA	
WSPÓŁPRACCA ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. KAROL PIETRUCHA	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. AGNIESZKA MROZIUK upr. nr 05/150K/DOIA	