



URZĄD GMINY CZERNICA

Nr sprawy: **MTP.271.2.3.2020.MK**

Czernica, dnia 16.03.2020 r.

**Wykonawcy w postępowaniu:
nr MTP.271.2.3.2020.MK**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Wrocławska dz. nr 622/1 obręb Kamieniec Wrocławski oraz dz. nr 35 obręb Gajków, gmina Czernica”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.), Zamawiający informuje, o pytaniach, jakie wpłynęły od Wykonawcy oraz o odpowiedziach, jakich udzielił Zamawiający:

Pyt. 1

Proszę o udostępnienie brakującego schematu projektowanej szafki oświetlenia drogowego dla wskazanego w ogłoszeniu zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni schemat szafki oświetleniowej.

Pyt. 2

Z uwagi na rozbieżność pomiędzy udostępnioną specyfikacją techniczną, a projektem proszę o doprecyzowanie na jakiej wysokości należy montować oprawę na słupie, czy na h=8m, jak w specyfikacji, czy h=10m jak na projekcie.

Odpowiedź:

Oprawa zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi ma być zamontowana na wysokości 10m.

Pyt. 3

Proszę o doprecyzowanie, czy projektowane słupy mają być malowane proszkowo w celu zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne, czy wyłącznie cynkowane.

Odpowiedź:

Powierzchnie metalowe stalowych słupów mają być zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.



URZĄD GMINY CZERNICA

Pyt. 4

Czy słupy mają być wykonane z blachy 4mm, jak w dołączonej dokumentacji, czy mogą być wykonane z blachy 3mm pod warunkiem przeniesienia obciążeń wynikających z parcia wiatru.

Odpowiedź:

Obecnie warunki klimatyczne cechują się dużą zmiennością i nieprzewidywalnością dlatego należy zastosować słupy o parametrach ujętych w dokumentacji projektowej.

Pyt. 5

Z uwagi na wymóg 10 lat gwarancji, proszę o podanie klasy korozyjności środowiska, w którym mają być eksploatowane słupy.

Odpowiedź:

Gwarancja 10 lat jest wymagana w przypadku oprav oświetleniowych.


URZĄD GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz