

LEGENDA

Wypust przewodu zas. (pozostawić zapas)

Iglica odgromowa na podstawie betonowej, h=2m

Instalacja odgromowa, drut stalowy, ocynk. śr. 8mm

KLICZE ODGROMOWE (h=2m), OZNACZENIE T


1. Kłosa odgromowa
2. Podstawa odgromowa
3. Podstawa odgromowa
4. Drut stalowy ocynk. śr. 8mm

UWAGI

1. Przebieg kabli przez dach zakończyć tzw. łatką i uszczelić.
2. Przed trawieniem kabli i przewodów sprawdzić trasy pod kątem ewentualnych kolizji z innymi branżami.
3. Wentylatory RF125 zasilane i sterowane wraz z oświetleniem pomieszczenia.

WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI BHP.

- UWAGI:**
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rozpatrywać łącznie z opracowaniem branżowym.

| | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-------------|-------------------|--|
|  | HEKO Sp. z o.o. ul. Jugosławińska 41, 60-301 Poznań | | | | | Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica |
| Inwestor: | Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica | | | | | |
| Projekt: | Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej "Świetlica miejska w Gajkowie" | | | | | |
| Lokalizacja: | Świetlica wiejska w Gajkowie, ul. Przedszkolna 3, 55-002 Kamieniec Wrocławski woj.: dolnośląskie, powiat: wrocławski, gmina Czernica, jedn. ewid. 022301_2, obręb 0005, dz. nr ewid. 107/4 | | | | | |
| Nazwa rysunku: | RZUT DACHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. | | | | | |
| Branża: | ELEKTRYCZNA | Specjalność: | Numer uprawnień: | | Podpis | |
| Projektował: | mgr inż. Michał Kaczmarek | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych | WKP/0386/POOE/13 | | | |
| Opracował: | | | | | | |
| Sprawił: | mgr inż. Rafał Olszewski | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych | WKP/0410/POOE/11 | | | |
| NR PROJEKTU: | P_076/2019 | SKALA: | 1:100 | STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY | |
| REWIZJA: | 00.00.00.00. | DATA: | 10.2019 | NR RYSUNKU: | RYS. E-2 | |