



# URZĄD GMINY CZERNICA

Nr sprawy: MTP.271.2.8.2020.EZ

Czernica, dnia 08.06.2020 r.

**Wykonawcy w postępowaniu:**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach - Etap I”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.), Zamawiający informuje, o pytaniach, jakie wpłynęły od Wykonawcy oraz o odpowiedzi, jakiej udzielił Zamawiający:

**Pytanie 1**

Czy słupy mają być malowane, jak tak to na jaki kolor.

**Odpowiedź:**

Słupy nie mają być malowane.

**Pytanie 2**

Na jakiej wysokości słupa ma być zabezpieczony antygrafiti, antyplakat.

**Odpowiedź:**

Słupy należy zabezpieczyć do wysokości 3m.

**Pytanie 3**

Czy słup ma być zabezpieczony elastomerem.

**Odpowiedź:**

Nie, słupów nie należy zabezpieczać elastomerem.

**Pytanie 4**

Czy musi być rura osłonowa HDPE fi110, czy można zamienić ją na rurę osłonową QRK fi75 (DVK).

**Odpowiedź:**

Można zamienić na rurę osłonową QRK fi75, jednak dla przewiertów i przecisków należy stosować rury HDPE fi110mm, zgodnie z dokumentacją. Na połączeniu rur należy wtedy stosować złączki redukcyjne z przekroju z 75 na 110mm.

**Pytanie 5**

W jakiej pozycji skalkulować wyłączenie napięcia i dopuszczenie przez Tauron .

**Odpowiedź:**

Koszt podłączenia budowanej sieci oświetlenia zawiera się w kosztach Umowy o przyłączenie. Projekt nie przewiduje wpięcia w istniejącą sieć oświetlenia będącą własnością Tauron Dystrybucja Serwis S.A.

**Pytanie 6**

W jakiej pozycji skalkulować (nadzory branżowe, organizacja zaplecza, obsługa geodezyjna)

**Odpowiedź:**

Wykonawca przedstawia cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia. Cena zawierać powinna wszelkie koszty



## URZĄD GMINY CZERNICA

realizacji zadania. Sposób kalkulacji ceny nie jest wskazywany przez Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ przedmiar robót jest pomocniczy. Obsługa geodezyjna zawiera się w pozycji nr 1 przedmiaru.

### **Pytanie 7**

Prosimy podać kąt nachylenia wysięgnika i kolor.

### **Odpowiedź:**

Kąt nachylenia wysięgnika to 5 stopni. Kolor naturalny - powłoka cynkowa.

WÓJT GMINY CZERNICA  
Włodzisław Chlebosz