

Wrocławska
Wrocławska
układać w rurze osłonowej
1R SRS Ø110, l=6m
przewiert
I.22
I.21
I.20
P2
Ru≤10Ω
44/2
Br-PsIII
44/4
Br-PsIII
226/2
dr
PsIII
PsIII
45/35
Br-RIVb
22/2
RIVa
22/1
Br-RIVa
18/3
B
18/4
RIVa
42/7
Br-LIV
42/4
42/2
B
228/2
dr
21
B
23
24
mj2
mj
g
s
120.0
120.5
120.4
w 80
ks110
ks200
ks150
kd100
eNN
ksD200



układać w rurze osłonowej
1R SRS Ø110, l=12m
przewiert

układać pod rowem odwadniającym na gł.
0,5m licząc od dna rowu

układać pod rowem odwadniającym
na gł. 0,5m licząc od dna rowu

I.19
I.18
I.17
I.16
P2
Ru≤10Ω
Cicha
17/6
B
17/5
B
17/15
RIVa
17/16
RIVa
MN3
234
W
RIVa
108/6
B
109/1
B
109/2
B
109/3
B
15
17
19
mj
11
mj
18/7
B
233
dr
9KL
42/6
Bq
MN1
42/7
RIIIa
225
W
KD10
43/1
RIIIb
ks140
ks160
ks110
w160
w32
eN
eNA
g125
wo32
k400
ks200
j.mb.
j.kp.
kp.
mb.
st
119.8
118.7
120.0
119.65
117.54
118.63
120.3
119.66
118.40
120.85
119.72
119.5


I.15
I.14
I.13
I.12
I.11
złącze kablowe wg opracow
108/7
B
108/8
B
108/9
B
108/11
231
KDW1-8
KD1
118/3
N
RIVb
MN2
118/7
RIVb
120/16
RIVa
MN1
120/19
RIVa
377/1
B
377/2
B
t2
RIVa
KD1
120/7
MN2
RIIIb
RIVa
mj
mj
mj
mj2
119.9
119.5
119.6
120.0
120.1
120.2
120.3
g125
ks140


wania Tauron Dystrybucja S.A.
wg WP/041773/2019/O05R03
proj. YAKXS 4x35/1kV
układać w rurze osłonowej
1R SRS Ø110, l=12m
przewiert
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10
P2
Ru≤10Ω
- łączy arkusz 1 -
- łączy arkusz 2 -
118/8
B
118/6
RIVb
120/8
RIIIb
230
228/1
dr
227
W
336/6
RIIIa
RIIIb
341/1
RIVa
341/2
RIVa
341/5
RIVa
341/186
B
341/185
B
341/4
dr
357/1
B
357/2
B
341/22
RIVa
341/23
KDL-7
ZP-8
WS-29
ZI-12
ZC-1
4KDL
8MN
8KDL
2E
ZI-6
11KD
MN-29
MN-27
ZI-9
mj2
gaz
w110
w32
g125
ks140
ks160
k200
k300
.119,6
.119,4
119,7


proj. 2xYAKXS 4x35/1kV
proj. szafa oświetleniowa SO
I.1
I.2
I.3
I.4
P2
Ru≤10Ω
ETAP I
ETAP II
336/6
341/5
341/12
341/13
357/3
357/4
357/5
357/6
357/7
357/8
RIIIb
RIVa
RIVb
ZC-1
9KD
mj
mj2
bet.
w110
kd300
ks140
ks160
119,7
119,9
120,1
120,2

UWAGI:

1. Kabel pod rowem odwadniającym należy ułożyć na głębokości 0,5m, licząc od dna rowu.
2. Kabel na całej długości układać w rurze osłonowej HDPEØ110.
3. W obrębie drzew, kabel układać poprzez zastosowanie technologii przecisków lub przewiertów.
4. Przejścia kabli na wysokości zjazdów z nawierzchnią utwardzoną należy wykonać bez naruszania konstrukcji zjazdu, metodą przecisku.
5. Zgodnie z normą N SEP-E-004-"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", kable o napięciu znamionowym do 1kV mogą się ze sobą stykać, natomiast odległość pozioma pomiędzy kablem o napięciu do 1kV a kablem na napięciu do 30kV powinna wynosić 0,25m.

OZNACZENIA GRAFICZNE

●	projektowana latarnia oświetleniowa
○	istniejąca latarnia oświetleniowa
— —	projektowany kabel oświetleniowy ułożony w rurze osłonowej
⏚	uziom prętowy, Ru ≤ 10Ω

Zamawiający:

URZĄD GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

Wykonawcy:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MP-PROJEKT MONIKA PIETRUSZKA
ul. Dworcowa 10/7
58-130 Żarów

Nazwa projektu:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.:
„PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA UL. KRZYKOWSKIEJ W DOBRZYKOWICACH"

Nazwa etapu

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża:	Tytuł rysunku:			
Elektryka	Plan sytuacyjny - ETAP I.			
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant	mgr inż. Monika Pietruszka	sieci, instalacje i urządzenia elektr. i elektroenerg.	344/DOŚ/11	
Nr umowy: MTP.272.114.2019.EZ/RM	Data opracowania: 12.2019 r.	Wersja: 0	Skala: 1:500	Nr rysunku: **Rys. 1**