

OCHRONA OD PORAŻEŃ

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S

S1F- wyłącznik nadmiarowo- prądowy 1-fazowy
F1F - wyłącznik różnicowo- prądowy 1-fazowy
F3F - wyłącznik różnicowo- prądowy 3-fazowy
□CH - ogranicznik przepięć
H1 - lampka
R3F - rozłącznik 3-fazowy
DS1F - Wyłącznik różnicowo- prądowy z zabezp. nadprądowym 1-fazowy
DS3F - Wyłącznik różnicowo- prądowy z zabezp. nadprądowym 3-fazowy
RB3F - rozłącznik bezpiecznikowy
RBD0 - rozłącznik bezpiecznikowy do wkładek D0
RM - rozłącznik mocy
PP- przekładnik prądowy
RJ1- rozłącznik 1fazowy
RJ3- rozłącznik 3fazowy

JN JOANNA NYTKO
ul. Szujskiego 23/17,
33-100 Tarnów
tel.505 130 696
e-mail:jn.nytko@gmail.com

TEMAT INWESTYCJI:
PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE SANITARIATÓW I DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI:
ul. Wrocławska 19, 55-003 Czernica,
dz. nr 287/2, obręb 0002, jedn. ewid. 022301_2

INWESTOR:
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

PROJEKTANT:	inż. Jarosław Baliński nr upr. w specj. instal. elektr.KL-179/89
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Zbigniew Zieliński nr upr. w specj. instal. elektr. KL-387/93

FAZA: projekt wykonawczy		SCHEMAT TABLICY ŁAZIENEK - I ETAP	
BRANŻA: elektryczna	DATA: 05.2020	SKALA: -	RYS. NR: **E4**