

Wszystkie elementy mające styczność z wodą wodociągową muszą posiadać ATEST HIGIENICZNY Państwowego Zakładu Higieny dla urządzeń, armatury, rur i kształtek przeznaczonych do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uwagi:

1. Rurociągi, kształtki i kołnierze ze stali kwasoodpornej 1.4541 (1H18N9T): DN200mm – 219,1 x 3,5 mm
2. Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej 1.4401 (0H17N12M2T).

Poz.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
8	Kolano 90° DN200mm (Dz219,1x3,5mm), stal 1H18N9T, R=1,5D	szt.	2	
7	Kołnierz płaski PN10 do przyspawania DN200mm (Dz219,1), stal 1H18N9T	szt.	6	
6	Rura DN200mm (Dz219,1x3,5mm), stal 1H18N9T	m	3	
5	Przepustnica międzykołnierzowa do wody, DN200mm PN10, z napędem ręcznym dźwigniowym	szt.	1	
4	Kompensator gumowy do wody pitnej DN200, kołnierzowy, L=200mm	szt.	2	
3	Przepływomierz elektromagnetyczny do wody, kołnierzowy, DN200mm PN10	szt.	1	
2	Szafa sterownicza zestawu hydroforowego	szt.	1	
1	Zestaw hydroforowy typu ZHRC 4x15kW, z pompami trójwirnikowymi Q=500–1400 dm³/min, h=75–40 m s.w. pracujący w układzie 3P+1R lub 4P, kompletny z orurowaniem ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1, z trzema zbiornikami przeponowymi V=25dm³, z czujnikami ciśnienia	kpl.	1	dostawa producenta

BIPROWOD

BIPROWOD BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI OBIEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 52-019 WROCŁAW ul. Brochowska 10

ZASTRZEGA SIĘ PRAWA AUTORSKIE

Specjalność	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	Proj.	inż. T. Krysiak	107/02/DUW	07.2020	T. Krysiak
	Asyst.	mgr inż. K. Suminski	–	07.2020	Suminski

Inwestycja: BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODĘ Z SIECI MPWIK S.A. ORAZ BUDOWA NOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I RENOWACJĄ ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CWPŚK W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM

Temat: ETAP 1 – BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA WODĘ Z SIECI MPWIK S.A. ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE CWPŚK W KAMIEŃCU WROCŁAWSKIM

Rysunek: HYDROFORNIA – MODERNIZACJA

Nr.projektu: 1136
Stadium: PW
Część: instalacje sanit. konstrukcyjna,
Podziałka: 1:50
Nr.rysunku: T-2/w