

**Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
5-003 Czernica**

Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.2020r. w sprawie wydania warunków technicznych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr **133/16** w obrębie Nadolice Wielkie ZGK Czernica Sp. z o.o. określa następujące warunki techniczne rozbudowy sieci:

1. Wpięcie do kanalizacji sanitarnej należy wykonać poprzez wolny dołot Ø200 w istniejącej studni Dn1000 na kanale grawitacyjnym Ø200 (dz. 133/16 obręb Nadolice Wielkie) zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1).
2. Zaprojektować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 (dz. nr 133/16 obręb Nadolice Wielkie).
3. Należy stosować rury PVC lite (niespienione), ze zintegrowaną uszczelką, o minimalnej sztywności obwodowej SN-8, z oznakowaniem wewnętrznym rury zawierający informacje dotyczące producenta, średnicy i technologii produkcji, a także sztywności obwodowej.
4. Na sieci projektować studnie zbiorcze betonowe prefabrykowane DN1000 szczelne, łączone na uszczelki gumowe. Kręgi studni i pierścienie wyrównawcze należy zabezpieczyć przed infiltracją wody gruntowej i eksfiltracją ścieków (wewnątrz i na zewnątrz studni), zaprawą uszczelniającą cechującą się wodoszczelnością, bez skurczu materiałowego, szybkowiążącą, do zastosowań zewnętrznych, odporną na siarczany, a w przypadku wysokiego stanu wody gruntowej - odporną również na napór wody.
5. W miejscach skrzyżowań, zgodnie z MPZP, projektować studnie z kinetą zbiorczą Ø200, dla dalszej rozbudowy sieci.
6. Drogi nieutwardzone na trasie sieci kanalizacji sanitarnej należy umocnić, w celu zapewnienia możliwości dojazdu ciężkim sprzętem eksploatacyjnym (DMC = 26t), do studni rewizyjnych.
7. Głębokość posadowienia projektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej wynikać powinna z nawiązania do głębokości istniejącego kanału grawitacyjnego Ø200.
8. Odcinki przyłączy do granic nieruchomości dla budynków na działkach nr 133/9 - 133/13, 133/17 - 133/22 włączyć poprzez trójniki redukcyjne skośne lub studnie rewizyjne do projektowanego odcinka sieci grawitacyjnej. Projektować je z normowym spadkiem.
9. W działkach drogowych lub wyznaczonych drogach wewnętrznych należy projektować włązy klasy D-400.
10. Przed przystąpieniem do projektowania należy uzyskać w Urzędzie Gminy Czernica decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub wypis z MPZP).
11. Należy wykonać projekt sieci, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i uzyskać wymagane uzgodnienia w tym ZGK Czernica Sp. z o.o., oraz właścicieli działek przez które przebiega sieć i przyłączy oraz pozwolenie na budowę odcinka sieci.
12. Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy sieci i złożyć wniosek do ZGK Czernica Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia budowy sieci.
13. Po przygotowaniu wykopu i ułożeniu przewodu należy powiadomić ZGK Czernica Sp. z o.o. z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem, celem ustalenia terminu dokonania odbioru próby szczelności sieci oraz sprawdzenia zgodności wykonanych prac z projektem i warunkami.
14. Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci kanalizacyjnej przed zasypaniem.
15. Do czasu odbioru końcowego, projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy odciąć (poprzez zakorkowanie), od czynnej sieci kanalizacji sanitarnej.
16. Należy wykonać kamerowanie sieci i dostarczyć dokumentację z teleteleinspekcji do wniosku o odbiór sieci.

17. Po zakończeniu budowy należy złożyć wniosek o odbiór sieci (druk ZGK Czernica Sp. z o.o.), z załączonym kolaudatem (dokumentacja powykonawcza sieci), wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku. Po weryfikacji złożonego wniosku bez zastrzeżeń, nastąpi odbiór końcowy wykonanego odcinka sieci, z udziałem pracowników Urzędu Gminy i ZGK Czernica Sp. z o.o.
18. Zawarcie umowy na odbiór ścieków nastąpi po przekazaniu wykonanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji i użytkowania.

Bezumowne wprowadzanie ścieków jest karalne zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

Niniejsze zapewnienie odbioru ścieków i warunki przyłączenia ważne są przez 2 lata od dnia wydania.

Z poważaniem

**Z up. PREZESA ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.**
M. Grozik
**Monika Grozik
INSPEKTOR
ds. sieci wodociągowej - kanalizacyjnej**

Sprawę prowadzi:

Monika Grozik, Inspektor ds. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tel. 71 318 92 13, 71 318 01 73 wew. 27, 29