

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO	
Nazwa inwestycji:	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek dydaktyczny z 2 salami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalno-technicznym
Adres inwestycji:	Działka nr 174/3 obręb 0003 Czernica
Kategoria obiektu:	IX
Inwestor:	Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Wprowadza się następujący dodatkowy zakres prac:

1. Zerwanie istniejącej okładziny ścian zewnętrznych
2. Zweryfikowanie stanu elementów konstrukcyjnych ścian zewnętrznych w szczególności korozji w miejscu oparcia elementów drewnianych na ścianie fundamentowej.
3. Przyjęto wymianę 10% elementów konstrukcyjnych, dokładny zakres wymiany należy ustalić na etapie realizacji z Inspektorem nadzoru.
4. Przyjęto wzmocnienie 10% elementów konstrukcyjnych poprzez obustronne przybicie do nich desek o gr. 25mm i długości 1000mm, szerokość deski dopasować do wzmacnianego elementu.
5. Należy obłożyć ściany w osi A, D, oraz 1 (od strony wewnętrznej i zewnętrznej) 2x płytą GKF 12,5mm (od strony zewnętrznej stosować płyty odporne na wilgoć). Obłożenie ściany należy wykonać na całej wysokości zgodnie z aprobatą producenta w taki sposób aby zachować wymaganą klasę odporności ogniowej REI30.
6. Należy obłożyć ściany w osi 3 (od strony wewnętrznej i zewnętrznej) 3x płytą GKF 12,5mm (od strony zewnętrznej stosować płyty odporne na wilgoć). Obłożenie ściany należy wykonać na całej wysokości zgodnie z aprobatą producenta w taki sposób aby zachować wymaganą klasę odporności ogniowej REI60.
7. Obłożone ściany zgodnie z pkt. 5 i 6 od strony wewnętrznej należy wykończyć gładzią gipsową i pomalować. Od strony zewnętrznej wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce i uprzednio wykonanym styropianie (dotyczy pkt. 5) i wełnie mineralnej (dotyczy pkt. 6) zgodnie z projektem pierwotnym.
8. Wykonanie dwóch barier ochronnych rurowych typu U-11a o wys. 1,1m i szerokości 2,0m, malowanych fabrycznie na kolor czerwony osadzonych w monolitycznych fundamentach betonowych.

Zakres prac z którego zrezygnowano:

1. Rezygnuje się z wykonania tynków wewnętrznych.

Powyższe zmiany mają charakter nieistotny i nie wymagają zarówno zmiany pozwolenia na budowę jak również uzyskania dodatkowych opinii czy uzgodnień.

mgr inż. Bogdan Mrozowski
UPR. NR 117/86/ZG, UPR. NR 7/90/ZG

ABK-PROJEKT
ul. K. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra
tel./fax: 68 3201575, k. 602 755845
NIP: 973-041-94-95, REGON: 006105964
mBank: 38 1140 2004 0000 3502 3114 0540