

**Wykonawcy w postępowaniu:
nr MTP.271.2.25.2021.MK**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach - Etap II”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Proszę o informację jakie słupy należy zastosować w zadaniu " Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach - Etap II" w zakresie wysokości oraz grubości ścianki w dokumentacji projektowej widnieje zapis 9 m a w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych poz. 2.2.4. jest podana wysokość 6 m oraz grubość ścianki 3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych występuje błąd pisarski w tym zakresie.

Należy zabudować słupy o wysokości 9 m z wysięgnikiem o dł. wysięgu 1,5 m, zgodnie z projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia w SWZ, np. S-90C-4 lub równoważny. Grubość ścianki słupa 4 mm.

Zastępca Wójta
Andrzej Ciolek

