



2019-171410

OW-DL.404.437.2019.2

Wrocław, 2019-11-27

DROGTIM ADAM PAWŁUCKI
OLBIŃSKA 19/106 (bud. A)
50-233 WROCŁAW (WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE)

Dotyczy: Uzgodnienie „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Krzykowskiej w miejscowości Dobrzykowice”.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie uzgodnienia projektu „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Krzykowskiej w miejscowości Dobrzykowice” informujemy, iż w obszarze opracowania występuje sieć gazowa wysokiego ciśnienia DN300 oraz DN1000 wraz z linią światłowodową, eksploatowane przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, z którym to projektowane oświetlenie drogowe, krzyżuje się.

Projekt „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Krzykowskiej w miejscowości Dobrzykowice” w zakresie skrzyżowania z siecią GAZ-SYSTEM S.A. uzgadniamy **pozytywnie, bez uwag**.

Podczas wykonywania robót należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Wykonawca zadania z dwutygodniowym wyprzedzeniem uzgodni z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. polecenie pracy niebezpiecznej zgodnie z Procedurą P.02.O.02 „Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne”;
2. Skrzyżowanie projektowanej sieci z gazociągami wysokiego ciśnienia oraz światłowodem należy wykonać zgodnie z PE-DY-102 pt. „Instrukcja w zakresie wymagań do projektowania gazociągów przesyłowych, stacji gazowych, systemów ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia, skrzyżowań gazociągów z przeszkodami terenowymi oraz w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” (z zachowaniem minimalnej odległości pionowej **0,2 m** między zewnętrzną powierzchnią gazociągu a zewnętrzną powierzchnią projektowanych sieci, **1,0m** w przypadku zastosowania metod bezwykopowych).
3. Wykonawca uzbrojenia podziemnego, ma obowiązek przekazać do Działu Technicznego we Wrocławiu (50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3) uzupełniony załącznik nr 1, będący zleceniem w/w prac. Do Działu Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A. z dwutygodniowym wyprzedzeniem należy przekazać harmonogram

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
tel. 71 335 31 00; faks 71 335 31 01

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko



Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 3 771 990 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 26 1140 1977 0000 5803 0100 4001 **Numer KRS:** 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698-00054 **www.gaz-system.pl**

1. Kabel pod rowem odwadniającym należy ułożyć na głębokości 0,5m, licząc od dna rowu.
2. Kabel na całej długości układać w rurze osłonowej HDPEØ110.
3. W obrębie drzew, kabel układać poprzez zastosowanie technologii przecisków lub przewiertów.
4. Przejścia kabli na wysokości zjazdów z nawierzchnią utwardzoną należy wykonać bez naruszania konstrukcji zjazdu, metodą przecisku.



projektowany kabel oświetleniowy na
całej długości ułożony w rurze osłowej
HDPE Ø110mm



Zamawiający:				
		URZĄD GMINY CZERNICA ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica		
Wykonawcy:				
PRACOWNIA PROJEKTOWA MP-PROJEKT MONIKA PIETRUSZKA ul. Dworcowa 10/7 58-130 Żarów				
Nazwa projektu:				
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: „PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA UL. KRZYKOWSKIEJ W DOBRZYKOWICACH”				
Nazwa etapu				
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
Brana:		Tytuł rysunku:		
Elektryka		Plan sytuacyjny-ETAP II.		
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant	mgr inż. Monika Pietruszka	sieci, instalacje i urządzenia elektr. i elektroenerg.	344/DOŚ/11	
Nr umowy:	Data opracowania:	Wersja:	Skala:	Nr rysunku:
MTP.272.114.2019.EZ/RM	10.2019 r.	0	1:500	Rys. 1

rys komory
przewiertowej

OPERATOR GAZOCIĄGÓW I ZESTAWÓW
GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
ul. GAZOWA 3, 50-513 WROCŁAW
ZAŁĄCZNIK DO UZGODNIENIA / OPINI NR:
OG-DC. 400.437.2019.2
PRZEDSTAWIONY ZAKRES OPRACOWANIA
UZGODNIONO / ZAOPINIOWANO
POCZYNKOWIE BEZ UWAG / Z UWAGAMI
WROCŁAW dnia 27.11.2019

Dział Techniczny
Młodszy Specjalista
Michał Wiczorek
Michał Wiczorek

zarys komory przewiertowej

120,77

Zamawiający:				
 URZĄD GMINY CZERNICA ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica				
Wykonawcy:				
PRACOWNIA PROJEKTOWA MP-PROJEKT MONIKA PIETRUSZKA ul. Dworcowa 10/7 58-130 Żarów				
Nazwa projektu:				
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: „PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLЕНИЯ DROGOWEGO NA UL. KRZYKOWSKIEJ W DOBRZYKOWICACH”				
Nazwa etapu:				
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
Branża:	Tytuł rysunku:			
Elektryka	Przekrój poprzeczny.			
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant	mgr inż. Monika Pietruszka	sied. instalacje i urządzenia elektr. i elektroenerg.	344/DOŚ/11	<i>Monika Pietruszka</i>
Nr umowy:	Data opracowania:	Wersja:	Skala:	Nr rysunku:
MTP-272.114.2019.EZ/RM	10.2019 r.	0	1:100	Rys. 1

**ZLECENIE NADZORU PRAC
W OBRĘBIE GAZOCIĄGÓW WYSOKIEGO CIŚNIENIA.**

Nazwa zadania:	
Nr uzgodnienia	
Nr pozwolenia na budowę	
Inwestor:	
Numer telefonu / Nr faksu	
Wykonawca :	
Numer telefonu/ nr faksu	
Nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy	
Termin rozpoczęcia i zakończenia robót	rozpoczęcie.....
	zakończenie.....
Numer konta	

Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT i upoważniam OGP „GAZ-SYSTEM” S.A. Oddział we Wrocławiu do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

.....
podpis