Detal WL1
zbrojenie włazu wejściowego

SKALA 1:25



UWAGA!
1. Ostateczne poziomy ustalić wg projektu branżowego oraz architektury!
2. Zbrojenie płyty górnej przyciąć i przygiąć. Miejsce przy włazie dozbroić wg detalu WL2.

W1–W1
SKALA 1:25



UWAGA!
1. Ostateczne poziomy ustalić wg projektu branżowego oraz architektury!
2. Zbrojenie płyty górnej przyciąć i przygiąć. Miejsce przy włazie dozbroić wg detalu WL2.

Detal WL2
dozbrojenie w miejscu włazu

SKALA 1:25

Uwaga! Zbrojenie górą i dołem płyty!



Detal WL3
zbrojenie dystansowe płyt gr. 25cm

SKALA 1:25

Az1=~2x27=~54m²

Az2=~2x153=~306m²



UWAGA!
1) Zbrojenie dystansowe podano łącznie dla wszystkich zbiorników.
2) W opisie podano:
– Az1 – sumaryczne pole płyty górnej i dolnej zbiornika wody deszczowej
– Az2 – sumaryczne pole płyty górnej i dolnej zbiornika zbiornika przeciwpożarowego

Detal WL4
uciąglenie wieńców w narożach

SKALA 1:25



Detal WL5
uciąglenie wieńców w narożach

SKALA 1:25



UWAGI WYKONAWCZE:
1. Zestawienie stali obejmuje jedynie elementy przedstawione na rysunku.
2. Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać jako szczelne. Sposób ich wykonania oraz miejsce ich usytuowania wykonać wg proj. architektury i projektu branżowego.
3. Drabinki włazowe: usytuowanie, wymiary i sposób osadzenia wg proj. architektury i projektu branżowego.
4. Ostateczne poziomy zbiornika oraz usytuowanie wykonać wg proj. architektury i projektu branżowego.
5. Pręty łączyć na pełny zakład (min. 50Φ) poprzez spawanie spoiną pachwinową grubości 0,3Φ na całej długości styku.
6. Detale dla zbiorników (wszystkich) wg rys. K-07c.
7. Uwagi ogólne wg rys. K-01 (rzut fundamentów).

MATERIAŁY:

Klasa betonu: C25/30 (B30)
o wodoszczelności W8
Klasy stali zbr.: A-IIIN (BST500)
A-I (St3S)

ELEMENTY:

-

Detale konstrukcyjne dla zbiorników

OBIEKT:	Budowa biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią przy szkole podstawowej
ADRES:	ul. Wrocławska 12, Chrząstawa Wielka dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obręb Chrząstawa
RYSUNEK:	Detale konstrukcyjne dla zbiorników

BRANŻA:	FAZA:	SKALA RYSUNKU:	DATA:
konstrukcja	PW	1:25	09.06.2021

AUTOR:	INŻ. JANUSZ KANDEFER	UPR. BUD. NR 171/75 Wr
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. MATEUSZ KANDEFER	UPR. BUD. NR DOŚ/0003/PBK/16
SPRAWDZIŁ:	INŻ. URSZULA KANDEFER	UPR. BUD. NR 247/79 Wr

PROFIL
Pracownia projektowa
Urszula i Janusz Kandefer spj.
ul. Skrzetuskiego 76
54-515 Wrocław

NR RYS.: K-07c

REWIZJA: PODST.