

**Wykonawcy w postępowaniu:  
nr MTP.271.2.9.2022.KZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn: **„Przebudowa schodów zewnętrznych budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Czernicy przy ul. Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9 wraz z przebudową istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.”**.

Zamawiający, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, w związku z zapytaniem wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

Z uwagi na brak w specyfikacji oraz dokumentacji projektowej szczegółowego rozwiązania zbrojenia w elementach prefabrykowanych schodów jak: stopnie, belki oraz spoczniki proszę o uszczegółowienie brakujących rozwiązań projektowych. Producenci prefabrykatów jak zostaliśmy poinformowani, nie zajmują się projektowaniem indywidualnych rozwiązań a udostępniona dokumentacja nie pozwala precyzyjnie wycenić i finalnie wykonać wskazane elementy.

**Odpowiedź 1:**

Wykonawca dokumentacji projektowej stosował zasady ogólnie przyjęte dla realizacji inwestycji, z których wynika, że projekt elementów prefabrykowanych odbywa się w ramach zlecenia ich wykonania. Projekt konstrukcji nie zawiera rozrysowanych elementów prefabrykowanych, ponieważ zakład prefabrykacji przygotowuje szczegółowe rysunki w oparciu o systemy i rozwiązania przyjęte w danym zakładzie prefabrykacji, które są stosowane w danej jednostce i wynikają z przyjętych przez nich standardów.

***Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.***