

ZW.271.2.25.2022. KZ

Czernica, dnia 18.01.2023 r.

**Wykonawcy w postępowaniu:  
nr ZW.271.2.25.2022. KZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica”.

Zamawiający, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w związku z zapytaniem wyjaśnia:

**Pytanie 117:**

Czy przed zażwirowaniem wykopu wyłożyć go geowłókniną, czy geowłókninę ułożyć tylko na górnej warstwie żwiru? Prosimy o podanie parametrów geowłókniny.

**Odpowiedź 117:**

Zamawiający wyjaśnia, że przed zasypaniem rur drenarskich w otulinie kokosowej należy ułożyć geowłókninę o gramaturze 100g/m<sup>2</sup> w taki sposób aby nie mieszała się z gruntem rodzimym. Ponadto na zasypie należy też ułożyć fizelinę filtrującą zgodnie z projektem.

**Pytanie 118:**

Jaki jest cel przeszkleń na wszystkich kondygnacjach jednej ściany szybu windowego witrynami W9 i W10 ? Miałyby to sens w przypadku gdyby kabina dźwigu miała odpowiednią ścianę przeszkloną. Natomiast w załączonej specyfikacji nie ma nic na ten temat. Wykonanie takiej kabiny podniosłoby koszt dźwigu 2 razy.

**Odpowiedź 118:**

Zamawiający informuje, że część IV opis techniczny budynku użyteczności publicznej – część rozbudowywana zawarta w opisie technicznym projektu wykonawczego branży architektury zawiera informacje o przeszkleń kabiny windy. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zaprojektowane przeszkleń umożliwi komfortowy transport osób starszych oraz chorych na klaustrofobię.

**Pytanie 119:**

W Polsce praktycznie żaden producent stolarki PCV nie ma badań na okna PCV które spełniają parametry RC4. Czy zmieniamy parametry na RC2 w oknach PCV ? Proszę o wyjaśnienie. Czy możemy prosić o informację w tym zakresie?

**Odpowiedź 119:**

Zamawiający wyjaśnił już wcześniej powyższą kwestię w odpowiedzi do pytania numer 114.

***Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.***