

**Wykonawcy w postępowaniu:  
nr ZW.271.1.60.2023.KZ/SC**

**Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Przegląd okresowy z oczyszczeniem separatorów substancji ropopochodnych i osadników osadów ciężkich (separatory lamelowe z osadnikiem, typu ESL-ZH 1,5/15), na czterech parkingach samochodowych w gminie Czernica”.**

Zamawiający informuje, że w związku z zapytaniem od Wykonawcy, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Kiedy urządzenia były czyszczone ostatni raz?

Odpowiedź 1:

Urządzenia ostatni raz były czyszczone w maju 2023 roku.

Pytanie 2:

Jaka jest pojemność urządzeń?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z dokumentacją dla obiektu, Separator typ ESL-ZH 1,5/15 ma pojemność olejową 150 dm<sup>3</sup> i pojemności osadową 150dm<sup>3</sup>.

Pytanie 3:

Czy jest utrudniony dojazd samochodem asenizacyjnym?

Odpowiedź 3:

Włazy separatorów znajdują się na terenach parkingów: w trzech przypadkach są to wolne strefy na skwerach na trawnikach, gdzie dojazd jest możliwy, a w jednym przypadku na miejscach postojowych gdzie mogą parkować pojazdy.

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzimierz Chlebosz