

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Przegląd okresowy z oczyszczeniem separatorów substancji ropopochodnych i osadników osadów ciężkich (separatorów lamelowych z osadnikiem, typu ESL-ZH 1,5/15, o pojemności olejowej 150 dm³ i pojemności osadowej 150 dm³), na czterech parkingach samochodowych w gminie Czernica”.

Zamawiający informuje, że w związku z zapytaniem od Wykonawcy, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Przegląd okresowy z oczyszczeniem separatorów substancji ropopochodnych i osadników osadów ciężkich" podane są typy i pojemności separatorów, proszę o potwierdzenie czy dotyczą one wszystkich czterech lokalizacji? oraz czy mogłabym otrzymać informacje ile Mg odpadu było w minionych latach. Informacje te pozwolą na dokładniejszą kalkulację kosztów.

Odpowiedź 1:

Podane za zapytaniu ofertowym typy i pojemności separatorów dotyczą wszystkich czterech lokalizacji. Podczas przeglądu wykonywanego w październiku 2024r. ilość osadów w postaci olejów w każdym z 4 separatorów wynosiła 0-0,1 cm, w postaci osadów na dnie ok. 10 cm, natomiast w osadniku odpowiednio 0 cm i 0-10cm.

Pytanie 2:

Proszę także o udostępnienie dokumentacji technicznej separatorów.

Odpowiedź 2:

W załączeniu dokumentacja techniczna separatorów.

Zastępca Wójta Gminy Czernica
10.04.2025 r.