


- LEGENDA**
- Wypust przewodu zas. (pozostawić zapas)
  - Iglica odgromowa na podstawie betonowej, h=2m
  - Instalacja odgromowa, drut stalowy, ocynk. śr. 8mm



- UWAGI**
- Przejścia kabli przez dach zakończyć tzw. fajką i uszczelnić.
  - Przed trasowaniem kabli i przewodów sprawdzić trasy pod kątem ewentualnych kolizji z innymi branżami.
  - Wentylatory RF125 zasilane i sterowane wraz z oświetleniem pomieszczenia.
- WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI BHP.**

- UWAGI:**
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
  - Rozpatrywać łącznie z opracowaniem branżowym.

|   |   |   |         |                                   |                    |
|---|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------|
|  | HEKO Sp. z o.o.   |   |         | Gmina Czernica                    |                    |
|   | ul. Jugosławiańska 41,<br>60-301 Poznań   |   |         | ul. Kolejowa 3<br>55-003 Czernica |                    |
| Inwestor:   | Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica   |   |         |                                   |                    |
| Projekt:  | Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej<br>"Świetlica miejska w Gajkowie"   |   |         |                                   |                    |
| Lokalizacja:  | Świetlica wiejska w Gajkowie, ul. Przedszkolna 3, 55-002 Kamieniec Wrocławski<br>woj.: dolnośląskie, powiat: wrocławski, gmina Czernica, jedn. ewid. 022301_2, obręb 0005, dz. nr ewid. 107/4 |   |         |                                   |                    |
| Nazwa<br>rysunku:   | RZUT DACHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.   |   |         |                                   |                    |
| Branża:   | ELEKTRYCZNA   | Specjalność:  |         | Numer uprawnień:                  | Podpis             |
| Projektował:  | mgr inż. Michał Kaczmarek   | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności<br>instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i<br>elektroenergetycznych |         | WKP/0386/POOE/13                  |                    |
| Opracował:  | -   |   |         | -                                 |                    |
| Sprawdził:  | -   |   |         | -                                 |                    |
| NR PROJEKTU:  | P_076/2019  | SKALA:  | 1:100   | STADIUM:                          | PROJEKT WYKONAWCZY |
| REWIZJA:  | 00.00.00.00.  | DATA:   | 10.2019 | NR RYSUNKU:                       | RYS. E-2           |