BUDYNEK ISTNIEJĄCY

II strefa PPOŻ, II etap prac projektowo - budowlanych

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA URZĘDU GMINY

I strefa PPOŻ, I etap prac projektowo - budowlanych

ZL III "D"

ZL III "B"

CENTRALA WENTYLACYJNA z nagrzewnicą elektryczną NAWIEWNO-WYWIEWNA (podwieszona)
Vn=540m3/h
Vw=540m3/h
122kg
1x230V Pel=0,17/0,17kW
moc elekt. nagrzewnicy 3,0kW
prąd - 15,9A

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA (podwieszona)
Vn=1980m3/h
Vw=1760m3/h
3x400V Pel=0,75/0,75kW
moc elekt. nagrzewnicy 36kW
258kg
h=39cm

ROZDZ. RH

ROZDZ. RG

ROZDZ. R0

ROZDZ. P1

K200H50-IT

K200H50-IE

K100H50-IT

K100H50-IE

IE IT

KZ1

KZ2

KZ3

KZ4

CZERPNIA POWIETRZA 315x315, V=540m3/h

CZERPNIA POWIETRZA 1000x315, V=1890m3/h

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU NA WEŁNĘ MINERALNĄ FASADOWĄ

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU NA WEŁNĘ MINERALNĄ FASADOWĄ NA DZIEDZIŃCU MIN. 40cm POMIĘDZY STARE MUR

należy wykonać odpowiednie przepusty pomiędzy strefami

DACHY NAPOWIETRZAJĄCE Z SIŁOWNIKIEM POŁĄCZONE SYSTEMOWO Z CZUJKĄ KLAPY DYMOWEJ

PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - MIN. REI60 ORAZ KLATKI SCHODOWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. R60

PODNOŚNIK PIONOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DŁUGOŚĆ 17,59 m, 15,000 transportu, udźwig nominalny 225kg, prędkość 0,15m/s, zasilanie 230V

DŁUGOŚĆ 19,70 m

DŁUGOŚĆ 19,90 m

±0.00/+129,15m npm

platforma przyschodowa 1,5 x 1,5 dla transportu osób niepełnosprawnych, dokładana na ścianę

drzwi automatyczne otwierane za fotokomórką

drzwi automatyczne otwierane za fotokomórką i kartą dostępu

drzwi otwierane kartą dostępu, typ czytnika stanie na zewnątrz, kontrola dostępu w pomieszczeniu KOMUNIKACJA 0.09 i zamkiem elektromagnetycznym

drzwi otwierane kartą dostępu, typ czytnika stanie na zewnątrz, kontrola dostępu w pomieszczeniu KOMUNIKACJA 0.11 i zamkiem elektromagnetycznym

drzwi otwierane kartą dostępu, typ czytnika stanie na zewnątrz, kontrola dostępu w pomieszczeniu KOMUNIKACJA 0.15