

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. **„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu Gminy Czernica”**.

Zamawiający informuje, że w związku z zapytaniem od Wykonawcy udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Wniosek o ujednolicenie zapisów w zakresie płatności częściowych. W punkcie 5.2 Zapytania Ofertowego Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych, natomiast w § 5 ust. 3 wzoru Umowy wskazano wyłącznie fakturę końcową. Wnosimy o ujednolicenie zapisów wzoru Umowy z treścią Zapytania Ofertowego poprzez wprowadzenie możliwości odbiorów częściowych i fakturowania etapowego.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis pkt 5.2 Zapytania Ofertowego w zakresie sposobu rozliczenia przedmiotu zamówienia.

Po modyfikacji pkt 5.2 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi wyłącznie na podstawie faktury końcowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu Umowy.”

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania odbiorów częściowych ani wystawiania faktur częściowych.

Pytanie nr 2:

Wnosimy o ujednolicenie terminu zgłoszenia instalacji do Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w § 1 ust. 2 wzoru Umowy do 7 dni, zgodnie z brzmieniem sekcji 2 lit. c Zapytania Ofertowego.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis punktu 2 lit. c Zapytania Ofertowego w zakresie terminu zgłoszenia wykonania instalacji do Państwowej Straży Pożarnej.

Po modyfikacji pkt. 2 lit. c Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca ma obowiązek – w terminie do 3 dni od zakończenia prac – sporządzić i skutecznie złożyć zawiadomienie o zakończeniu instalacji do Komendanta Powiatowego/Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Do zgłoszenia wykonawca musi dołączyć plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych. Urząd musi otrzymać potwierdzenie nadania/wpływu tego zgłoszenia.”

W związku z powyższym zapis punktu 2 lit. c Zapytania Ofertowego otrzymuje brzmienie zgodne z postanowieniami wzoru Umowy.

Pytanie nr 3:

Wnosimy o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w § 4 ust. 5 wzoru Umowy poprzez wykreślenie słowa »stolarki« i zastąpienie go właściwym sformułowaniem odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Odpowiedź nr 3:

Umowa przed przekazaniem do podpisu w przypadku wyboru Wykonawcy zostanie stosownie skorygowana w zakresie wymienionej omyłki pisarskiej.

Pytanie nr 4:

Wnosimy o dodanie zapisu ograniczającego łączną maksymalną wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie do poziomu maksymalnie 20% wartości wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający uwzględni w Umowie zapis ograniczający łączną maksymalną wysokość kar umownych. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do § 7 Umowy ust. 7 o następującej treści:

„łączna maksymalna suma kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% ceny ofertowej brutto, określonej w § 5 ust. 1.”

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający jednoznacznie potwierdza, że w przypadku zaoferowania falownika z wbudowanym systemem śledzenia punktu mocy (MPPT), Wykonawca jest w pełni zwolniony z obowiązku dostawy i montażu fizycznych optymalizatorów mocy pod modułami PV?

Odpowiedź nr 5:

Zgodnie z przekazanym załącznikiem Zamawiający dopuszcza brak fizycznych optymalizatorów, pod warunkiem zaoferowania falownika posiadającego wbudowany, programowy system dynamicznego zarządzania zacienieniem na poziomie MPPT (np. algorytm śledzenia globalnego punktu mocy maksymalnej).

Pytanie nr 6:

Czy dla rozdzielnic DC Zamawiający dopuszcza zastosowanie ograniczników przepięć Typu 2 (zgodnie z Załącznikiem nr 5), czy też z uwagi na zewnętrzną instalację odgromową obiektu bezwzględnie wymaga ograniczników kombinowanych Typ 1+2?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Z uwagi na obecność zewnętrznej instalacji odgromowej na obiekcie oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pożarowego i sprzętowego instalacji, Zamawiający zmienia wymagania dotyczące rozdzielnic DC i bezwzględnie wymaga zastosowania ograniczników kombinowanych Typu 1+2 (zamiast dotychczasowego Typu 2).

W związku z powyższym Zamawiający publikuje zmodyfikowany Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Zastępca Wójta

Dariusz Koprowski

Załączniki

1. Załącznik nr 5_ modyfikacja